Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO **Presentazione osservazione.**
Progetto: Nuovo Data Center denominato MIL09 sito in comune di Melzo (MI).
Procedura: Valutazione Impatto Ambientale
Codice Procedura: 14270

Il/La Sottoscritto/a **Giuseppina LIOI**
In qualità di **Responsabile Servizio Tutela e Pianificazione Ambientale**
presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione **Comune Melzo (Mi)**
per la procedura di **Valutazione Impatto Ambientale** relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione

- Aspetti di carattere generale

- Aspetti programmatici e pianificatori

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni

- Territorio

- Rischi naturali e antropici

Osservazione

in merito alla scelta e messa a dimora delle nuove essenze di verde, occorre tenere conto di quanto contenuto nel
regolamento del verde del Comune di Melzo approvato con D.C.C. n. 13 del 08.03.2021;la documentazione presentata non risulta contenere i riferimenti corretti in merito alle fasce PAI e PGRA; dovrà essere richiesta specifica concessione idraulica per attraversamento roggia intubata di competenza comunale; ulteriori contributi istruttori vengono specificati nell' allegato.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali	OSS_5736_VIA_DATI_PERS_20251231.pdf
Allegato 1 - contributo istruttorio	OSS_5736_VIA_ALL1_20251231.pdf

Data 31/12/2025

Giuseppina LIOI

CITTÀ di MELZO
Città metropolitana di Milano

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Protocollo n. del
Cl. VI/9 - fasc. 22/2025

Spett. **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione IV – Procedure di valutazione VIA e VAS
PEC

Spett. **Regione Lombardia**
Direzione Generale Ambiente e Clima
Valutazioni Ambientali e bonifiche
Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
PEC

C_F119 - C_F119 - 1 - 2025-12-31 - 0052108

OGGETTO: [ID_VIP: 14270] (WEB-VIA-VIA100000126) Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n.152/2006 relativa al progetto "Nuovo Data Center denominato MIL09 sito in comune di Melzo (MI)" – CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

Facendo seguito alla Vs. comunicazione di pari oggetto prot. n. 43514del 03.11.2025, con la presente vista la documentazione presentata dal soggetto interessato si precisa quanto segue:

1. in merito alla scelta e messa a dimora delle nuove essenze di verde, occorre tenere conto di quanto contenuto nel regolamento del verde del Comune di Melzo approvato con D.C.C. n. 13 del 08.03.2021;
2. con Decreto n. 58/2024 del 26.08.2024 ADPO – Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – è stato approvato l'"AGGIORNAMENTO DELLE FASCE FLUVIALI DEL PAI PO E DELLE MAPPE DELLE AREE ALLAGABILI DEL PGRA TORRENTE MOLGORA E SISTEMA IDROGRAFICO DELLE TROBBIE FINO ALLA CONFLUENZA NEL CANALE MUZZA" pertanto la documentazione presentata non risulta contenere tale riferimento, anche se comunque l'area indagata risulta sempre in area allagabile P2 – M – alluvioni poco frequenti – media probabilità e H1 – aree caratterizzate da pericolosità idraulica moderata con fascia PAI – aree allagabili a tergo B di progetto 2020;
3. non risulta corretto quanto riportato nella documentazione presentata che gli aggiornamenti cartografici non hanno interessato il Comune di Melzo successivi al Decreto n. 42/2022 dell'Autorità di Bacino Po, in quanto il Decreto AIPO n. 58 del 26.08.2024 ha previsto per il territorio del comune di Melzo le fasce PAI non presenti in precedenza; pertanto, si richiedono eventuali adeguamenti/aggiornamenti della documentazione depositata;
4. l'area interessata dal progetto del Data Center risulta cartograficamente ricompreso quasi nella totalità della sua estensione all'interno nella fascia fluviale PAI "B – di progetto e solo in minima parte nella fascia fluviale PAI "C", pertanto si richiede la correzione degli elaborati di progetto e eventuali adeguamenti della progettazione secondo le diverse norme previste dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po;
5. l'elettrodotto in progetto, previsto in Via Colombo, attraversa la roggia intubata di competenza del Comune di Melzo si ricorda sin da ora che dovrà essere ottenuta la concessione idraulica con pagamento di relativo canone, presentando un progetto che descriva in modo dettagliato la posizione del passaggio di attraversamento della roggia;
6. si informa che, in merito alla realizzazione della trincea per l'alloggiamento dei cavi dell'elettrodotto, l'Amministrazione Comunale, richiede la posa di un cavidotto, parallelo a quello dell'elettrodotto in progetto, di diametro di circa 120 mm con pozzetti di ispezioni ogni 50 m per i propri servizi;
7. si ricorda che per tutte le opere da effettuarsi su suolo di proprietà comunale, il soggetto interessato dovrà confrontarsi con i competenti servizi comunali al fine di ottenere i necessari e preventivi permessi/autorizzazioni;
8. dato atto della deroga a quanto previsto dall'articolo 4 c. 6 del DPR 160/2010 (DGC182/2013) ovvero dell'autonomia del procedimento edilizio si rappresenta come eventuali opere di natura edilizia ricollegabili al presente procedimento dovranno essere oggetto di specifico procedimento di variante al permesso di costruire con pratica edilizia declinata secondo le vigenti normative.

CITTÀ di MELZO
Città metropolitana di Milano

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Stante quanto sopra si invita il soggetto interessato a prendere in considerazione quanto sopra riportato per il procedimento attualmente in corso, tenendone conto anche per la futura documentazione che verrà prodotta.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Ambiente
Arch. Alice Casiraghi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da: Arch. Casiraghi Alice

Pratica tratta da: Arch. Giuseppina Lioi
Responsabile del procedimento: Arch. G. Lioi tel. 02.95.120.274 – e-mail: glioi@comune.melzo.mi.it

C_F119 - C_F119 - 1 - 2025-12-31 - 0052108